

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 4¹ постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 № 710 «Про
ефективне використання державних коштів»)**

1	Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	«Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації» за кодом ДК 021:2015-50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» Термін надання послуг: по 31.08.2025 року включно. Обсяг наданих послуг: 1 послуга. Місце надання послуг: • м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126; • м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 17/2; • м. Одеса, вул. Південна, 1; • м. Одеса, Старобазарний сквер, 3; • м. Білгород-Дністровський, вул. Сергія Файнבלата, 18а; • м. Біляївка, вул. Костіна, 3а; • м. Південне, вул. Новобілярська, 24/3; • м. Роздільна, вул. Європейська, 37; • с-ще Доброслав, просп. Свободи, 7; • с-ще Любашівка, вул. Зоряна, 11. Надання Послуг повинно здійснюватися з додержанням вимог наступних нормативно-правових актів: • Наказ Міністерство енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 року N 476 «Про затвердження Правил улаштування електроустановок»; • Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; • Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; • Наказ державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 «Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»; • Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 349 від 30.03.2015 «Про затвердження Правил з пожежного спостереження»; • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»; • Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; • ДСТУ 9047:2020 «Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності»; • ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; • ДСТУ EN 50136-1:2014 «Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устаткування. Частина 1. Загальні вимоги до систем передавання тривожних сповіщень»;

- ДСТУ EN 54-1:2014 «Система пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 1 Вступ»;
- ДСТУ EN 62305-1:2012 «Захист від Блискавки. Частина 1 Загальні принципи»;
- ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 «Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Під час виконання послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації необхідно буде замінити несправне обладнання, а також дообладнати існуючу пожежну сигналізацію.

Виконавець несе повну відповідальність за якість використаних матеріалів та обладнання. Комплектуючі, матеріали, обладнання та інш., що встановлюються за своїми технічними властивостями мають бути новими, що раніше не використовувалися.

Якість обладнання та матеріалів, використаних під час надання Послуг, повинна підтверджуватись паспортами виробників та/або сертифікатами відповідності, які надаються Замовнику після виконання монтажу (заміни) разом з Актом приймання-передачі наданих послуг та іншою виконавчою документацією.

Вартість обладнання та матеріалів для виконання послуг за одиницю не повинна перевищувати 20 000 грн без ПДВ.

Гарантійний строк на надані Послуги складає 24 місяці з дня підписання Акту приймання-передачі наданих послуг. Гарантійний строк на матеріальні ресурси становить 12 місяців або інший термін встановлений Заводом – виробником, який починає свій відлік з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

Перелік об'єктів та обладнання яке необхідне для проведення поточного ремонту пожежної сигналізації

№	Адреса об'єкта	Перелік обладнання
1.	м. Подільськ, вул. Мельниченка, 126	ШКП «Тірас-16П» - 1 шт. /або еквівалент; Пристрій передавання пожежної тривоги та попередження про несправність МЦА-GSM – 1 шт. /або еквівалент ОСЗ-2 «Пожежа» 24 В – 2 шт./або еквівалент; ОСЗ-2 «Вихід» 24 В – 2 шт./або еквівалент; Сповісвач СПД- 3.2 – 37 шт. /або еквівалент Сповісвач СПР1 – 4 шт. /або еквівалент ОСЗ «Джміль» сирена – 1 шт./або еквівалент; Кабель вогнестійкий СКВВнг-LS 8*0,4 – 600 м. /або еквівалент Кабель вогнестійкий JE-H(st)H FE 180/E30 1*2*0,8 – 200 м. /або еквівалент Короб 20*10 – 100 м. /або еквівалент Короб 25*16 – 100 м. /або еквівалент Ізострічка (10 м) біла – 5 шт. /або еквівалент Шуруп 35*35 – 10 уп./або еквівалент; Дюбель 6*35 поліпропен – 10 уп./або еквівалент; АКБ 12 В 18 А/г – 1 шт./або еквівалент;
1	м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого, 17/2	АКБ 7 а/г – 1 шт./або еквівалент АКБ 17 а/г – 1 шт./або еквівалент
2	м. Одеса, вул.	АКБ 7 а/г – 2 шт./або еквівалент

	Південна, 1	
3	м. Одеса, Старобазарний сквер, 3	АКБ 7 а/г – 1 шт. /або еквівалент
4	м. Білгород- Дністровський, вул. Сергія Файнבלата, 18а	ППКП Тірас 4п1 – 1 шт. /або еквівалент АКБ 9 а/г – 1 шт./або еквівалент
5	м. Біляївка, вул. Костіна, 3а	АКБ 17 а/г – 1 шт./або еквівалент Сповіщувач пожежний СПД 3,2 – 10 шт./або еквівалент Сповіщувач пожежний СПД-3 – 10 шт. /або еквівалент Кабель 8,022 – 100 м./або еквівалент
6	м. Південне, вул. Новобілярська, 24/3	ППКП Тірас 4п – 1 шт. /або еквівалент АКБ 7 а/г - 1 шт. /або еквівалент Сповіщувач пожежний СПД-3 – 8 шт./або еквівалент Табличка Вихід – 1 шт./або еквівалент Сповіщувач СПР1 – 1 шт./або еквівалент Кабель 4 жильний – 70 м/або еквівалент
7	м. Роздільна, вул. Європейська, 37	АКБ 7 а/г – 1 шт./або еквівалент
8	с-ще Доброслав, просп. Свободи, 7	АКБ 7 а/г – 1 шт./або еквівалент Модуль мца – 1 шт./або еквівалент
9	с-ще Любашівка, вул. Зоряна, 11	АКБ 7 а/г – 1 шт./або еквівалент

В складі надаються документи:

- декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці при виконанні робіт на висоті понад 1,3 м.

- наявність ліцензії ДСНС на право здійснення господарської діяльності (монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей).

- Враховуючи, що серед об'єктів Замовника, на яких будуть надаватися послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації, є приміщення РСЧ (в яких, в тому числі, зберігається інформація, що становить державну таємницю), Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати довідку щодо наявності в нього документу про допуск до державної таємниці. У вказаній довідці Учаснику необхідно зазначити назву документа, його номер, дату видачі та орган, який видав цей документ. Відповідно до п. 42 Особливостей, Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, викладеної Учасником у довідці, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, та/або витребувати в Учасника засвідчену копію документу про допуск до державної таємниці.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу/роботу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент»".

Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або

		<i>тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».</i>
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	157 969,78грн (Сто п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот шістдесят дев'ять грн 78 коп.) у т.ч. ПДВ.

Заступник начальника управління-
начальник відділу матеріально – технічного
забезпечення управління інфраструктури
та господарського забезпечення
Головного управління ДПС в
Одеській області



Ірина МОНЧИНСЬКА